




FTXJ20-50



Option carte complémentaire S21 (sur la platine FTXM)



Groupe extérieure



Câble sera livré avec la carte

Avec carte complémentaire KRP413AB1S

A FOURNIR PAR L'ELECTRICIEN


Contact ON/OFF à distance libre de potentiel

Infos complémentaires pour la carte voir la documentation séparée

A FOURNIR PAR L'ELECTRICIEN

Source d'alimentation ext 12VDC

Câble sera fourni avec la carte KRP413AB1S



Pour redémarrage automatique du système après coupure du courant il faut mettre les DIP Switch selon l'image

Avec carte complémentaire KRP413AB1S /
Alimentation 12V report de marche/panne

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch