


# FCAG-B



X35A P1 P2 X1M

Câble blindé  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>

Commande à fil  
standard

## Carte complémentaire KRP4AA53

sur bornier P1, P2  
de l'unité intérieure  
(FAA)

sur bornier X35A  
de l'unité intérieure  
(FAA)

libération externe ON/OFF  
sur B1 / BC, libre de potentiel  
contact fermé = système ON

Si la libération externe n'est pas  
utilisé il faut prévoir un pont sur  
B1/BC!

W1  
W2  
W3  
W4

Report de marche W1 / W2  
libre de potentiel  
(contact fermé = unité ON)

Report de panne W3 / W4  
libre de potentiel  
(contact fermé = panne)

B1 B2 BC A+ A-

Infos complémentaires  
pour la carte voir la  
documentation séparée

Avec carte complémentaire KRP4AA53

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch