

## IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)



Prévoir un interrupteur général par l'électricien!



RXM-71 + FTXM-71 Schéma de principe frigorifique + électrique

**TCA** Thermoclima AG

Piccardstrasse 13 9015 St. Gallen www.tca.ch Tel 071 313 99 22 Fax 071 313 99 29 info@tca.ch