



1	Vorderansicht
2	Drainage
3	Betonsockel abstand von Boden zu Gerät Unterkante mind. 250 mm
4	Schalttrennung
Pos. Benennung / Beschreibung Abmessungen	

TCA THERMOCLIMA AG Piccardstrasse 13, CH-9015 St.Gallen

Betonsockel für Aquarea

Mass stab: %
alle Masse in mm

Name: BS/AF
30.05.13

Diese Zeichnung ist Eigentum der TCA AG. Sie darf ohne unsere besondere Zustimmung weder vervielfältigt, noch ausgeteilt, noch Dritten Personen bekanntgegeben werden.