


FDA



X35A

P1 P2 X1M

Câble blindé
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2



Commande à fil
standard

Carte complémentaire KRP4AA53

sur bornier P1, P2
de l'unité intérieure
(FAA)

sur bornier X35A
de l'unité intérieure
(FAA)

libération externe ON/OFF
sur B1 / BC, libre de potentiel
contact fermé = système ON

Si la libération externe n'est pas
utilisé il faut prévoir un pont sur
B1/BC!

W1

W2

W3

W4

Report de marche W1 / W2
libre de potentiel
(contact fermé = unité ON)

Report de panne W3 / W4
libre de potentiel
(contact fermé = panne)

B1 B2 BC

A+ A-

Infos complémentaires
pour la carte voir la
documentation séparée

Avec carte complémentaire KRP4AA53

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch