

**WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)**

## RZASG-71MV

**Ausseneinheit  
Kühlleistung  
Spannung  
Absicherung  
Hauptschalter**

**RZASG-71 / R-32  
6.8 kW  
1 x 230 V / 50 Hz  
16 A träge  
auf Aussengerät vorsehen!**

## FCAG-71B



### Kältemittelleitungen:

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| - flüssigseitig       | 3/8 "   |
| - gasseitig           | 5/8 "   |
| Kältemittel           | R-32    |
| Kältemittelmenge      | 2.45 kg |
| Anlage vorgefüllt bis | 30 m    |
| Nachfüllmenge         | 35 gr/m |
| Max. Leitungslänge    | 50 m    |
| Max. Höhendifferenz   | 30 m    |



P1 P2



Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>

Kabel-Fernbedienung  
BRC-1H52W  
Madoka

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm<sup>2</sup>

1 2 3

L N


Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
230V / 50Hz 16 A träge

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

### Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung  
BRC-7FA532F

## RZASG-71 + FCAG-71 Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch