

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

RZASG100-125.140MY

FCAG100-125-140B



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Anlage vorgefüllt bis	30 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	50 m
Max. Höhendifferenz	30 m



P1 P2

Kabel abgeschirmt
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm2

Kabel-Fernbedienung
BRC-1H52W
Madoka

3 2 1

Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 1.5mm²

1 2 3

L1 L2 L3 N E

○ ○ ○ ○ ⊕


Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
3 x 400 V / 50 Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Option Infrarotfernbedienung



X24A

Infrarot-Sensor



Fernbedienung
BRC-7FA532F

Ausseneinheit
Kühlleistung max.
Kältemittelmenge
Absicherung

RZASG-100Y
10.0 kW
2.6 kg
400V 16AT

RZASG-125Y
12.0 kW
2.6 kg
400V 16AT

RZASG-140Y
13.4 kW
2.9 kg
400V 16AT

RZASG100-140 + FCAG100-140
Elektro und Kälteschema

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch