

**WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m<sup>3</sup>)**

## RZAG-71MY

**Ausseneinheit  
Kühlleistung  
Spannung  
Absicherung  
Hauptschalter**

**RZAG-71MY / R-32  
6.8 kW  
3 x 400 V / 50 Hz  
16 A träge  
auf Aussengerät vorsehen!**

## FBA-71A



Kältemittelleitungen:	
- flüssigseitig	3/8 "
- gasseitig	5/8 "
Kältemittel	R-32
Kältemittelmenge	2.95 kg
Anlage vorgefüllt bis	40 m
Nachfüllmenge	35 gr/m
Max. Leitungslänge	55 m
Max. Höhendifferenz	30 m



Verbindungsleitung Kabel 2 x 2.5mm<sup>2</sup>



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm<sup>2</sup>

L1 L2 L3 N E  
○ ○ ○ ○ ⊕

Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung  
3 x 400 V / 50 Hz / 16AT

**Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!**

Kabel abgeschirmt  
U72-M F-HB 1x4x0.8 mm<sup>2</sup>

Kabel-Fernbedienung  
BRC-1H52W  
Madoka

Option Infrarotfernbedienung



Infrarot-Empfänger



Fernbedienung  
BRC-4C65

## RZAG-71 + FBA-71 Elektro und Kälteschema

**TCA Thermoclima AG**

Piccardstrasse 13  
9015 St. Gallen  
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22  
Fax 071 313 99 29  
info@tca.ch