
IMPORTANT: réfrigérant R32 sous classe de sécurité A2L (SN EN 378-1 valeur limite 0.061 kg/m3)







(à faire par l'électricien!)



Câble de liaison communication 4 x 1.5mm2

1 2 3 =

L1 L2 L3 N E

Raccordement électrique:

Selon les exigences locales!

Alimentation

3 x 400 V / 50 Hz - Disjoncteur: voir le tableau en bas

Prévoir un interrupteur général par l'électricien!

Option commande infrarouge

P1 P2

O O

Récepteur infrarouge

Commande IR

BRC-4C65

BRC-1D528 Standard

Groupe extérieure
Puissance frigorifique
max. Charge réfrigérant
initiale Disjoncteur

RZASG-100MY / RZASG-125MY / RZASG-140MY 10.0 kW 12.0 kW 13.4 kW 2.6 kg 2.6 kg 2.9 kg 16A ret. 16A ret. 16A ret.

RZASG100-140 + FBA100-140 Schéma de principe frigorifique + électrique

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13 9015 St. Gallen www.tca.ch Tel 071 313 99 22 Fax 071 313 99 29 info@tca.ch