

WICHTIG: Kältemittel R32 mit der Sicherheitsklasse A2L (SN EN 378-1 grenzwert 0.061 kg/m³)

Serie PK4E Wandgerät



Serie PZH3E Aussengerät



Kältemittelleitungen:

- flüssigseitung 1/4 "
- gasseitig 1/2 "
- Kältemittel R-32
- Anlage vorgefüllt bis 30 m
- Max. Höhendifferenz AG oben 30 m
- Max. Höhendifferenz AG unten 15 m

Option Infrarotfernbedienung:
Bei Kellerkühler nicht möglich!

R1 R2



Kabel 2 x 0,75 mm² abgeschirmt

Kabelbedienung
CZ-RTC6



Verbindungsleitung Kommunikation Kabel 4 x 2.5mm²



Elektroanschluss:

Gemäss örtlichen Vorschriften!

Speisung
230V / 50Hz / siehe Angaben Absicherung

Anlage mit sep. Hauptschalter versehen!

Innengeräte

S-5010PK4E

**Wichtig: Nur in Verbindung
mit Kabelfernbedienung!!
Modifizierung Kellerkit**

**Ausseneinheit
Kühlleistung max.
Kältemittelmenge
Zusätzliche Füllmenge
Max. Leitungslänge
Absicherung**

**U-50PZH3E5
5 kW
1.13 kg
15 g/m
40 M
230V 16A**

**U-50PZH + S-5010PK
Elektro und Kälteschema**

TCA Thermoclima AG

Piccardstrasse 13
9015 St. Gallen
www.tca.ch

Tel 071 313 99 22
Fax 071 313 99 29
info@tca.ch